

# GODKÄNNANDEBEVIS 4774/86

*Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.*

**SAKORD: TAK**  
**Yttertakskonstruktioner**  
**taktäckning**

## TAKTÄCKNING MED ALKORPLAN® F 350 76

Innehavare	RENOLIT NORDIC K/S, Naverland 31, DK - 2600 GLOSTRUP, tel: +45-43 644 633, fax: +45-43 644 638.
Produkt	ALKORPLAN® F 350 76 är en takduk avsedd som enlagstätskikt uppbyggd av PVC och armerad med polyesterväv. Standard tjocklek är 1,2 mm respektive 1,5 mm.
Avsedd användning	Taktäckningen är avsedd för nytäckning och omtäckning av yttertak. Appliceras till underlaget genom mekanisk infästning och skarvsvetsning  Taktäckningen kan användas för mjuka underlag som kan utsättas för gångtrafik.
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler.  Säkerhet vid användning, - Yta avsedd att beträdas 8:22 (första stycket) Brandtekniska egenskaper - Taktäckning klass T * 5:22 Fukt, Yttertak 6:5325  * vid applicering på: - brännbart underlag typ cellplast, med mellanliggande glasfiberfilt 120 g/m <sup>2</sup> alt. filt typ Rocktex ≥ 350 g/m <sup>2</sup> eller motsvarande, med underlagets densitet ≥ 15 kg/m <sup>3</sup> . - brännbart underlag med densitet ≥ 510 kg/m <sup>3</sup> - obrännbart underlag med densitet ≥ 110 kg/m <sup>3</sup> - gammal taktäckning med mellanliggande glasfiberfilt 200 g/m <sup>2</sup> .



2007-06-07

**Bevis nr 4774/86****Kommentarer  
(försättning)**

Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt byggobjekt med ledning av tillhörande projekterings- och bygganvisningar.

Aktuella bygghandlingar, godkännandebevis och tillhörande handlingar skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.

Detta bevis ersätter tidigare typgodkännandebevis med samma nummer daterat 2004-08-19 och projektnummer T300305.

**Giltighetstid**

Godkännandet gäller t o m 2009-08-18



Ronald Green



Johan Åkesson