

## Egenkontroll - daglig

projektnamn

projektnamn	del1
Kontroll av ångspärrs överlapp (minimum 20 cm)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av takbrunnar och bräddavlopp (svets samt mekanisk montage)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av rökluckor och rör genomföringar (svets, svets ytterhörn)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av längdskarvar och tvärskarvar (täthet och bredd)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av automatsvetsändar (handsvetsad och lödad)	<input type="checkbox"/>
Kontroll att isoleringsskivor monterats med förskjutna skarvar och att vattenskadad isolering skurits bort	<input type="checkbox"/>
Kontroll att antal infästningar överensstämmer med gällande vinlastberäkning	<input type="checkbox"/>
Kontroll av renndal (samtliga skarvar och uppdragningar längs sarg)	<input type="checkbox"/>
Kontroll daglig städning	<input type="checkbox"/>

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Utfört av:** \_\_\_\_\_

projektnamn	del2
Kontroll av ångspärrs överlapp (minimum 20 cm)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av takbrunnar och bräddavlopp (svets samt mekanisk montage)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av rökluckor och rör genomföringar (svets, svets ytterhörn)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av längdskarvar och tvärskarvar (täthet och bredd)	<input type="checkbox"/>
Kontroll av automatsvetsändar (handsvetsad och lödad)	<input type="checkbox"/>
Kontroll att isoleringsskivor monterats med förskjutna skarvar och att vattenskadad isolering skurits bort	<input type="checkbox"/>
Kontroll att antal infästningar överensstämmer med gällande vinlastberäkning	<input type="checkbox"/>
Kontroll av renndal (samtliga skarvar och uppdragningar längs sarg)	<input type="checkbox"/>
Kontroll daglig städning	<input type="checkbox"/>

**Datum:** \_\_\_\_\_ **Utfört av:** \_\_\_\_\_